



WIDOK ROZMIESZCZENIA APARATÓW



Obudowa natynkowa wpuszczona do ściany na około 6cm
Przed wymianą uzgodnić z Tauron wymianę liczników o odpowiedniej głębokości


WIDOK ELEWACJI



h ~ 100cm od posadzki

FW – rozłącznik bezpiecznikowy w obudowie przystosowanej do plombowania

OM – ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, bez członu zwarciovowego, z funkcją ręcznego rozłączenia obwodu w obudowie przystosowanej do plombowania



* – przeznaczone do plombowania

Temat:	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Tychach przy ul. Niepodległości 57–75		
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Tychy, ul.Filaretów 31		
Projektant:	mgr inż. Piotr Adamczyk upt. bud. nr SLK/5484/P00E/14	Podpis:	
Data:	Listopad 2022	Numer rysunku:	E-4
Tytuł rysunku:	Szczegóły układów pomiarowych		