



Obwody administracyjne
 TA1 - 5x6mm²
 TA2 - 5x6mm²
 TA3 - YDY 3x1.5mm²
 TA4.1-4.3 - YDY 3x1.5mm²

Wewnętrzne linie zasilające
 WLZ1 - H07V-K 4x1x50mm² + 1x25mm²
 WLZ2 - H07V-K 4x1x50mm² + 1x25mm²
 WLZ3 - H07V-K 4x1x50mm² + 1x25mm²

przewody WLZm prowadzić w
 bruzdach pod tynkiem min.5mm
 lub kanałach stropowych

przewody WLZm prowadzić w
 bruzdach pod tynkiem min.5mm
 lub kanałach stropowych

Istniejące WLZ i
 tablice TR - do
 likwidacji

Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa nr 33/IV, 43-100 Tychy ul. Elifów 32
Administrator:	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 43-100 Tychy ul. Filaretów 31
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Temat zadania:	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Adres:	43-100 TYCHY ul. Elifów 32
Nazwa rys.	Plan instalacji elektrycznej na kondygnacji powtarzalnej I-VIIIp.
Projektował:	Imię i nazwisko: Nrupaw. Podpis: ELEKTR mgr inż. Michał Pietrzyński
Nr rys.:	Data: 08.2021 Skala: 1:50
E. 04	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- LEGENDA:**
- Oprawa KAMILA LED 9W
 - Oprawa KAMILA LED 9W z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 - Przycisk dzwonkowy w puszcze Ø60 p/t
 - Dzwonek n.t. 230V typu "gong"
 - Tablica mieszkaniowa

