



przewody WLZm prowadzić w bruzdach pod tynkiem min.5mm lub kanałach stropowych

Wewnętrzne linie zasilające WLZ3 - H07V-K 4x1x50mm² + 1x25mm²

przewody WLZm prowadzić w bruzdach pod tynkiem min.5mm lub kanałach stropowych

LEGENDA:

- Oprawa KAMILA LED 9W
- Oprawa KAMILA LED 9W z mikrofalowym czujnikiem ruchu

- Przycisk dzwinkowy w puszcze Ø60 p/t
- Dzwonek n.t. 230V typu "gong"

Tablica mieszkaniowa

Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa nr 33/IV, 43-100 Tychy ul. Elifów 32
Administrator:	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 43-100 Tychy ul. Filaretów 31
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Temat zadania:	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Adres:	43-100 TYCHY ul. Elifów 32
Nazwa rys.	Plan instalacji elektrycznej na kondygnacji ostatniej IXp.
Imię i nazwisko:	Nr upraw. / Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Pietrzyński
Nr rys.:	Skala: 1:50
E.05	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

