Ł7+K7, 820m³/h
Wentylator HAT.250.1C.HD
230V-50Hz, 123W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy SNS.200.1070
+ tłumik przewodowy SNS.250.1070

K6.0+K6.3+K6.4+K6.5+K6.6, 310m³/h
Wentylator HAT.160.1B.HD
230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 5xSNS.125.1070

Ł1+K1, 820m³/h
Wentylator HAT.250.1C.HD
230V-50Hz, 123W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy SAS.200.1200
+ tłumik przewodowy SAS.250.1200

K5.1+K5.2+K5.3+K5.5, 240m³/h
Wentylator HAT.160.1B.HD
230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar

K4.0+K4.1+K4.2+K4.3, 280m³/h
Wentylator HAT.160.1B.HD
230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar

K4.4+K4.5+K4.6, 170m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 19W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar

K3.0+K3.2+K3.3+K3.4+K3.6, 350m³/h
Wentylator HAT.160.1C.HD
230V-50Hz, 43W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 5xSNS.125.1070

Wentylacja klatki schodowej
wywietrzak dachowy Ø160

ŁU 50m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 12W, 1.7A
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B.S
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

K5a+K6a+Ł5+Ł6, 1050m³/h
Wentylator HAT.250.1D.HD
230V-50Hz, 143W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy SAS.160.1200
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200
+ tłumik przewodowy 2xSAS.200.1200

Ł2+K2, 800m³/h
Wentylator HAT.250.1C.HD
230V-50Hz, 123W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy SNS.200.1070
+ tłumik przewodowy SNS.250.1070

Ł3+Ł4+K3a, 840m³/h
Wentylator HAT.250.1C.HD
230V-50Hz, 123W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 2xSAS.200.1200
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

PRZYKŁADOWY WSPORNIK DACHOWY

LEGENDA

- przewód wentylacyjny poziomy układów wywiewnych kuchni, łazienki lub toalety
- K, Ø125 — przewód wentylacyjny pionowy; oznaczenie układu wentylacyjnego; wymiar przewodu, mm
- nawiewnik higrosterowany okienny
- EMM.707, 6-30m³/h — oznaczenie nawiewnika; wydatek elementu, m³/h
- nawiewnik higrosterowany ścienny
- EHT LEG.930, 7-30m³/h — oznaczenie nawiewnika; wydatek elementu, m³/h
- EHT.LEG.120, 7-30m³/h — nawiewnik higrosterowany ścienny z opcją montażu w glifie okiennym; oznaczenie nawiewnika; wydatek elementu, m³/h
- kratka wywiewna higrosterowana
- BXC773, 50 m³/h — oznaczenie kratki; wydatek elementu, m³/h
- kratka przepływowa lub szczelina przypodłogowa o powierzchni 220cm²

Uwaga:
Długość odcinków prostych Ø125 prowadzących od pionu do pomieszczenia została podana orientacyjnie. Długości odejść należy pomierzyć na budowie przed zamówieniem kształtek.



TEMAT PROJEKTU: REMONT I ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. DARWINA 4 W TYCHACH		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU		
	imię i nazwisko, nr upr.	podpis
projektował	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ MICHALASZEK MAP/0481/PBS/19	
opracował	mgr inż. MIROSŁAW MICHALASZEK	
SKALA 1:100	DATA SIERPIEŃ 2024 r.	NR RYS. IS-32
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25		