

**DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE PRZECIWPÓŻAROWEGO**  
**WYŁĄCZNIKA PRĄDU W BUDYNKU MIESZKALNYM**  
**WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM W TYCHACH PRZY**  
**UL. CURIE - SKŁODOWSKIEJ 9-11**

Zgodnie z art. 5 w związku z art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [tekst jednolity Dz. U. z 2021r. Poz. 1213] dopuszcza się do jednostkowego zastosowania zestaw tworzący przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, składający się z następujących elementów:

- aparat wykonawczy – 1x rozłącznik mocy 250A typu ED2 250/3 z wyzwalaczem wzrostowym 24V DC produkcji ETI Polam,
- urządzenie uruchamiające – sygnalizacyjne - typu PPWP-A produkcji Promet posiadające Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0456, wydany przez CNBOP w Józefowie koło Otwocka,
- zasilacz AC/DC do systemów przeciwpożarowych zgodny z normą EN54-4; EN12101-10 posiadający Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0628 wydany przez CNBOP w Józefowie koło Otwocka .

Zestaw tworzący przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP nie jest objęty normą zharmonizowaną z rozporządzeniem PUE i R nr 305/2011, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2021r. Poz. 1213].

*Załączniki:*

- 1/ Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0456, wydany przez CNBOP w Józefowie koło Otwocka,*
- 2/ Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0628, wydany przez CNBOP w Józefowie koło Otwocka,*
- 3/ Deklaracja Zgodności UE nr PL070118V3-E070118V3, wydana przez producenta ETI Elektroelement, d.o.o. w Izlake,*
- 4/ Wyjaśnienie producenta ETI Polam Sp. z o.o. odnośnie stosowania aparatów elektrycznych ETI w obwodach związanych z Przeciwpózarowym Wyłącznikiem Prądu.*

.....  
(podpis projektanta)